

質疑回答内容公表

件名 安城消防署連結送水管修繕

回答課 安城消防署

更新日 令和6年3月15日

No.	質疑受付日	質疑内容	公表日	回答内容
1	令和6年3月13日	設計書中の「地中埋設標」の具体的な仕様(寸法や表記)を教えてください。	令和6年3月15日	公共建築設備工事標準図(機械設備工事編) 機材2 地中埋設標のとおりです。