

## 質疑回答内容公表

件名 知立消防署屋外給水管更新工事

回答課 知立消防署

更新日 令和8年6月16日

No.	質疑受付日	質疑内容	公表日	回答内容
1	令和8年6月8日	【当工事における現埋設管、新埋設管の管種について】 管種により溶接が必要となることから管種のご指示をいただきたい。	令和8年6月16日	給水管埋設部はJWWAK 116 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VD 管) となります。
2	令和8年6月8日	【当工事における種別内訳における「機械設備(設備機器)」について】 消防法上専門資格の必要な機械設備の可否	令和8年6月16日	本工事は、消防法第17条の5及び消防法施行令第36条の2に規定する消防設備士による施工義務の対象工事には該当しない。
3	令和8年6月8日	【当工事における種別内訳における「機械設備(設備機器)」について】 機械設備の詳細情報の開示	令和8年6月16日	公告資料に示す設計書のとおり
4	令和8年6月8日	【当工事の図面について】 見積り作成にあたり予定図面を確認したい。	令和8年6月16日	公告資料に示す設計書のとおり
5	令和8年6月11日	本工事は建築一式工事ですが、工事内容は土木工事中心となっております。配置予定技術者調書には建築施工管理技士と土木施工管理技士のどちらを記載すべきでしょうか。	令和8年6月16日	建設業法第26条に基づき適切に技術者を配置してください。配置予定技術者調書については、建築一式工事に必要な主任技術者を記載してください。