

質疑回答内容公表

件名 高浜消防署アスファルト舗装整備工事

回答課 高浜消防署

更新日 令和8年6月16日

No.	質疑受付日	質疑内容	公表日	回答内容
1	令和8年6月11日	PU 柵の2ヶ所については、バックホウ 0.28 による掘削等が困難と考えますがどのような対応になりますか。	令和8年6月16日	設計上 0.28 となっておりますが、現場条件により設計協議とさせていただきます。
2	令和8年6月11日	側溝の機会施工が、困難なためどのような対応になりますか。 庁舎西の側溝は人力運搬以外できないと思われませんが、YS250 (370 kg/本) の運搬はどの様に考えればよいでしょうか。	令和8年6月16日	現場条件により、積算基準に基づき設計協議とさせていただきます。
3	令和8年6月11日	ガソリントラップの取壊し撤去について槽内の油泥・汚泥量はどのくらいですか。	令和8年6月16日	槽内は空の状態です。
4	令和8年6月11日	土壌汚染の確認は設計の中に計上されていますか。	令和8年6月16日	計上されておりません。
5	令和8年6月11日	舗装材料等が高騰していますが、受注後における単価高騰による対応はどのような想定をされていますか。	令和8年6月16日	衣浦東部広域連合工事請負契約約款 (衣浦東部広域 web サイト上の掲載場所: ホーム > 入札情報 > 衣東 入札契約関係規程集) 第 25 条をご確認ください。 国土交通省の通達を踏まえ、適切な対応に努めま

				す。参考：「単品スライド条項の運用について」（令和8年4月17日付け国土交通省不動産・建設経済局建設業課入札制度企画指導室課長補佐事務連絡）
6	令和8年6月11日	歩道の撤去時や柵の設置時の交通整備員の配置は必要な場合、変更対象となりますでしょうか。	令和8年6月16日	変更対象とします。