

防火安全自主チェックシート

火気器具や照明器具を使用する場合は、下記チェックリストで確認し、事前に火災予防に十分注意を払ってから使用してください。

自主チェック表		確認欄
開設場所	露店等の開設場所は、消防水利(消火栓、防火水槽等)の付近に設置されていない。	
	消防車等の緊急自動車の進入路付近や、周囲の建物からの避難に支障となる場所に設置されていない。	
	露店の周辺には避難経路が確保されている。	
自主防火管理	火災等の発生に備え、消火、通報、避難誘導等の担当者を決めておく。	
火気使用器具	振動、衝撃等で容易に転倒、落下するおそれがない安定した場所で使用している。	
	付近に可燃物等は置かれていない。	
液化石油ガス	LPガスボンベは転倒しないようロープ、くさり等で固定されている。	
	ホースはLPガス用の物を使用し、溶融、ひび割れ等、劣化していない。	
	ホースの接続部には抜け防止のホースバンド等を使用している。	
カセットコンロ	2台以上並べて使用していない。	
	予備のカセットボンベは火気等から充分離し、直射日光を避けて保管している。	
まき・炭等	まき、炭等を使用するときは、使用後の確実な消火が出来る準備がされている。	
電気器具	たこ足配線はせず、許容電流の範囲で使用している。	
	電気配線は、過度の荷重、張力がかからない状態で使用している。	
	水がかかる恐れがある場所の電気器具は、防水機能を有しているものを使用している。	
発電機	取扱説明書に従い正しく使用している。	
	燃料は使用前に充分補充し、途中で給油しなくても良いようにしている。	
	やむを得ず給油する場合は、エンジンを止め、安全な場所で給油を行っている。	
	発電機本体及び排気口の付近に燃えやすい物は置かれていない。	
燃料携行缶	容器は消防法に適合したものを使用している。	
	火気や発電機から充分離れた場所、直射日光を避けた風通しの良い場所で保管している。	
	保管時、キャップ及びガス抜き栓は確実に閉鎖されている。	
	キャップを開ける際は、火気の無いところでガス抜き栓をゆっくり開けてガス抜きを行っている。	
消火器	すぐに使用できるよう、取り出しやすい場所に設置している。	
	使用期限、圧力等、適切な業務用消火器が設置されている。	
放火対策	露店を2日間以上にわたり開設する場合は、LPガスボンベ等の燃料は設置したままにせず、周囲に可燃物を放置しないようにしている。	