

様式第４のイ（第４条、第５条関係）

製造所
一般取扱所 構造設備明細書

事業の概要												
危険物の取扱作業の内容												
製造所（一般取扱所）の敷地面積		m ²										
建築物の構造	階数			建築面積		m ²		延べ面積		m ²		
	壁	延焼のおそれのある外壁				柱				床		
		その他の壁				はり				屋根		
	窓				出入口				階段			
建築物の一部に製造所（一般取扱所）を設ける場合の建築物の構造		階数			建築面積		m ²		延べ面積		m ²	
		建築物の構造概要										
製造設備（取扱）の概要												
令第9条第1項第20号のタンクの概要												
配管						加圧設備						
加熱設備						乾燥設備						
貯留設備						電気設備						
換気、排出の設備						静電気除去設備						
避雷設備						警報設備						
消火設備												
工事請負者住所氏名		電話										

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 建築物の一部に製造所（一般取扱所）を設ける場合の建築物の構造の欄は、該当する場合のみ記入すること。
- 3 令第9条第1項第20号のタンクにあつては、構造設備明細書（様式第4のハ、様式第4のニ又は様式第4のホ）を添付すること。

様式第 4 のイ（第 4 条、第 5 条関係）

製造所

一般取扱所

構 造 設 備 明 細 書

事 業 の 概 要		石油精製業								
危険物の取扱作業の 内 容		原油タンクより原油を受入れ、精留塔で常圧常留して、幹性ガス、プロパンガス、ブタン、ナフサ、灯油、軽油、重油に分離し、次の工程（洗浄・脱硫）に送る。								
製造所（一般取扱所）の敷地面積		3, 0 0 0 m ²								
建築物の 構造	階 数			建築面積	m ²		延べ面積	m ²		
	壁	延焼のおそれのある外壁			柱			床		
		その他の壁			は り			屋 根		
	窓				出 入 口			階 段		
建築物の一部に製造所（一般取扱所）を設ける場合の建築物の構造		階 数			建築面積	m ²		延べ面積	m ²	
製造設備の概要（取扱）		塔 1 0 基、 熱交換器 1 0 基、 槽 5 基、 加熱炉 2 基、 ポンプ 1 3 基、 圧縮機 5 基、 混合器 1 基、 濾過器 5 基								
令 第 九 条 第 一 項 第 二 十 号 の タ ン ク の 概 要	5 0 0 0 ポンプサービスタンク 1 3 基									
配 管	鋼管（SGP）				加 圧 設 備	ポンプ				
加 熱 設 備	熱交換器、加熱炉				乾 燥 設 備					
貯 留 設 備	油分離装置付貯留設備				電 気 設 備	電気工作物に係る法令による				
換気、排出の設備					静電気除去設備	第D種設置工事				
避 雷 設 備	避雷針(JISA4201-1992)				警 報 設 備	加入電話				
消 火 設 備	第 3 種消火設備、第 4 種消火設備、第 5 種消火設備									
工事請負者住所氏名	株式会社衣東〇〇製造所 電話〇〇〇〇－〇〇－〇〇〇〇									

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A 4 とすること。

2 建築物の一部に製造所（一般取扱所）を設ける場合の建築物の構造の欄は、該当する場合のみ記入すること。

3 令第 9 条第 1 項第 2 0 号のタンクにあつては、構造設備明細書（様式第 4 のハ、様式第 4 のニ又は様式第 4 のホ）を添付すること