

普通階・無窓階算定書

令和 年 月 日

防火対象物名称

算定者氏名

階

自動入力

床面積 (A)	基準開口面積 (A/30)	有効開口面積	算定結果	消防機関判定
400	13.33	28.4	普通階	普通階・無窓階

※1	建具記号	ガラス、シャッター		道路又は道路に通ずる幅員1m以上の通路に面しているかの要否	床面からの高さ (m)	幅 (m) × 高さ (m)	数	合計	備考 ※2
		種類	厚さ (mm)						
○	AW1	複層ガラス	6	要	1.2	2 × 1.2	6	14.4	ガラスの種類：普通ガラス
○	AAW1	複層ガラス	6	要	1.2	1 × 2	4	8	ガラスの種類：普通ガラス
○	AD1	普通板ガラス	6	要	0	2 × 2	1	4	ガラスの種類：普通ガラス
○	AD2	普通板ガラス	6	要	0	1 × 2	1	2	ガラスの種類：普通ガラス

※1 避難上有効な開口部が、直径1メートル以上の円が内接することができるもの又はその幅及び高さがそれぞれ75センチメートル及び1.2メートル以上のものには「○」を記入すること。(11階以上の階は除く。)

※2 備考欄には、合わせガラスのフィルム厚(ミル)やシャッターの仕様等の必要事項を記載すること。

備考

- 部分を入力すること。
- 算定は衣浦東部広域連合消防局が定める基準に従い、階ごとに算定すること。
- 有効開口部すべてを記入すること。

