

年 月 日

衣浦東部広域連合消防長

届 出 者
住 所
氏 名

整 備 改 善 完 了 報 告 書

年 月 日提出しました消防用設備等点検結果報告書に添付した点検票
に記載の不備事項について下記のとおり措置しましたので報告します。

記

防火対象物所在地				
防火対象物名称				
整備改善 年 月 日	不良箇所及び 措置内容	関係確認者 氏 名	整備改善行為者	
			住所・法人名 氏 名	資 格 種 別 番 号
※ 受 付 欄		※ 経 過 欄		※ 備 考

備考 1 ※欄は、記入しないこと。
2 改修に伴い消防用設備等に変更がある場合は、この報告書とともに工事整備対象設備等着工届出書及び消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書を提出すること。

令和〇〇年〇〇月〇〇日

衣浦東部広域連合消防長

届出者

住所

刈谷市小垣江町西高根 204 番地 1

氏名

株式会社衣浦東部

代表取締役 衣東 太郎

整備改善完了報告書

令和〇年〇〇月〇〇日提出しました消防用設備等点検結果報告書に添付した点検票に記載の不備事項について下記のとおり措置しましたので報告します。

記

防火対象物所在地		刈谷市小垣江町西高根 204 番地 1		
防火対象物名称		衣浦東部広域連合ビル		
整備改善 年月日	不良箇所及び 措置内容	関係確認者 氏名	整備改善行為者	
			住所・法人名 氏名	資 格 種 別 番 号
R6. 12. 18	2 F 事務所の自火報 知器 3 個の取替工事 ※R6. 12. 20 設置届出提出済み	衣東 次郎	(株)衣東メンテナンス 主任 衣東 五郎	消防設備士甲種 4 類 第〇〇〇〇〇号
R6. 12. 20	3 F 会議室の避難口誘 導灯のバッテリー交換	衣東 次郎	同上	第 1 種電気工事士 〇〇県第〇〇〇〇号
※ 受付欄		※ 経過欄		※ 備考

備考 1 ※欄は、記入しないこと。

2 改修に伴い消防用設備等に変更がある場合は、この報告書とともに工事整備対象設備等着工届出書及び消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書を提出すること。